Direzione Regionale della Basilicata

Ufficio Gestione risorse

Potenza,

DETERMINA A CONTRARRE PER I CONTROLLI AMBIENTALI DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI PRESSO LA DP MATERA E DISINFEZIONE DELL'IMPIANTO COMPROMESSO P.ZZA MATTEOTTI 18 - 75100 MATERA – CIG: Z0F2BC0356

Premesso che con nota prot. n. 422 in data 13/01/2020 l'Agenzia del Demanio, ha trasmesso gli esiti della conduzione di indagini commissionate dalla stessa Agenzia del Demanio sugli impianti idrici in uso esclusivo. Dalla suddetta indagine, sono risultati positivi alla presenza di legionella, un punto di prelievo su due, inoltre le analisi sono state effettuate con la modalità pre-flush e non anche post-flush maggiormente idonee, queste ultime, a indicare una colonizzazione dell'intero impianto. Per quanto innanzi premesso,

DETERMINO

1. di procedere alle misure di controllo previste al par. 5.5 delle "Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi" del 07 Maggio 2015, con modalità sia pre- flush ed anche post – flush per 4 punti di campionamento individuati dall'Agenzia delle Entrate;
2. di procedere altresì alla disinfezione dell'impianto idrico a servizio, mediante un trattamento shock della rete idrica sanitaria del nucleo bagni compromesso, per mezzo della tecnica dell'iperclorazione shock, eseguita secondo le modalità indicate all'interno dell'Allegato 13 della Linea Guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi del 07.05.2015;
3. che gli interventi siano condotti al di fuori dell'orario di lavoro;
4. di dare seguito all'intervento di che trattasi, tramite richiesta di manifestazione di interesse, a due ditte specializzate. A seguito di indagine di mercato si completerà la selezione, attraverso affidamento diretto, ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, in quanto l'intervento è di importo complessivo inferiore alle soglie ivi riportate.

IL CAPO UFFICIO *ad interim*
Salvatore de Gennaro
(firmato digitalmente)

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Basilicata – Ufficio Gestione risorse
Via dei Mille – 85100 Potenza - Tel. 0971.337216 - Fax 0971.337190
e-mail: dr.basilicata.gr@agenziaentrate.it
PEC: dr.basilicata.gtpec@pce.agenziaentrate.it