

REQUISITI DEGLI IMMOBILI DELL'AGENZIA ENTRATE

DOTAZIONE SPAZI FUNZIONALE E RELATIVE DIMENSIONI

Gli immobili da destinare ad uffici dell'Agencia delle Entrate, Direzione Provinciale di Treviso (da ora abbreviato in DP Treviso), dell'Ufficio Territoriale di Treviso (da ora abbreviato in UT Treviso) e dell'Ufficio Provinciale di Treviso (da ora abbreviato in UPT di Treviso) devono essere dotati di spazi dedicati alle seguenti funzioni:

1. Front-office di ricezione del pubblico, atto a contenere n° 26 postazioni (n° 23 per l'UT di Treviso + n° 3 per l'UPT di Treviso), preferibilmente al piano terra che comprende l'area di prima informazione, sala d'attesa per il pubblico, spazi attrezzati con le postazioni di lavoro dedicate al servizio ai contribuenti, servizi igienici dedicati (eventuale).

Le superfici dei front-office devono preferibilmente non eccedere le dimensioni seguenti:

$$\mathbf{SF \leq 30mq \times \text{postazione di lavoro}}$$

2. N° 5 Uffici di tipo dirigenziale (n° 4 DP Treviso e UT di Treviso + 1 UPT Treviso) di circa 15 ÷ 18mq di superficie netta;
3. Uffici di area funzionale, atti a contenere un totale di n° 260 postazioni (n° 203 per DP Treviso e UT di Treviso + 57 UPT Treviso) suddivisi in stanze per non più di 8 postazioni di lavoro ciascuna, di superficie netta pari a S, dove

$$n^{\circ}pdl \times 7mq < S < n^{\circ}pdl \times 9mq$$

N.B.: La stanza singola non deve avere comunque una superficie inferiore a 9mq e superiore a 14mq;

4. Archivi di deposito di almeno 1.000 mq (mq. 500 per la DP di Treviso e l'UT di Treviso + mq. 500 per l'UPT di Treviso);
5. I locali archivio (che saranno attrezzati con armadi compattati e scaffalature a cura dell'Agencia) devono possedere i seguenti requisiti:
 - impianto rilevazione fumi;
 - impianto di segnalazione antincendio, con illuminazione di sicurezza ed indicatori luminosi adeguati per numero e tipologia, muniti di segnalazione indicativa delle vie di fuga e delle uscite di sicurezza;
 - impianto di spegnimento automatico a gas inerte (od impianto di equivalente efficacia), tenuto conto che il quantitativo di carta ivi depositata sarà tale da assoggettare l'attività al controllo prevenzione incendi cat. C;
 - altezza utile del solaio idonea all'installazione di armadi compattati di dimensione verticale 220 ÷ 256 cm e dell'impianto di spegnimento automatico;
 - impianto di trattamento aria;
 - impianto antintrusione;
 - impianto elevatore montacarichi (se l'immobile è su più livelli);
 - accesso carraio con area di transito idonea alla manovra ed alle operazioni di carico/scarico di mezzi pesanti;

- pavimento industriale privo di dislivelli idoneo ad ospitare impianti di armadi compattati;
- 6. Servizi igienici separati per sesso e accessibili ai disabili (almeno un nucleo completo per piano);
- 7. Sala formazione/riunione/videoconferenze non inferiore a 60 mq (in caso di offerte singola o con due immobili distinti, detta sala è da collocare presso la sede che ospita la DP e l'UT di Treviso);
- 8. Refettorio non inferiore a 30 mq;
- 9. Locale informatico principale per rete fonia-dati (server etc.), da ubicare preferibilmente nello stesso piano del front-office, di ca. mq 20 di superficie netta; il cablaggio dei punti rete predisposti per il front-office dovrà essere attestato nel locale informatico principale;
- 10. Locale informatico secondario (che serve uno o più piani a seconda dei vincoli sulla distanza massima – 90 mt – tra la postazione di lavoro e l'armadio rack) di superficie netta minima di 6 mq. cadauno;
- 11. Gruppo di salita per il collegamento dei vari piani dell'edificio. Il suddetto gruppo deve essere costituito da una scala, la cui rampa deve essere larga non meno di 1,20 mt, più un mezzo meccanico che consenta ai disabili il raggiungimento di ogni parte dell'ufficio, ad esclusione dei locali il cui accesso è consentito solo a personale con funzioni specifiche (archivi e locali tecnici).

CARATTERISTICHE DEGLI SPAZI FUNZIONALI

Tutte le stanze in cui è prevista la presenza continuata da parte del personale, devono avere finestre per l'illuminazione naturale, che consentano la visione dell'esterno, di superficie pari ad almeno 1/8 della superficie del pavimento (prospettanti anche su cortili e/o chiostrine delle dimensioni minime previste dalle normative tecniche vigenti) ed infissi apribili di superficie netta pari ad almeno 1/16 della superficie del pavimento, per consentire una corretta ventilazione dei locali.

Eccezioni saranno consentite per:

- a) il front-office, le sale riunioni, le sale refettorio, purché dotati di sistema di ricambio e trattamento dell'aria;
- b) i servizi igienici, purché dotati di sistema di estrazione dell'aria;
- c) gli archivi.

Gli uffici devono essere dotati di:

- controsoffittatura nei corridoi (o pavimento sopraelevato) per il passaggio degli impianti;
- porte di sicurezza, dotate di maniglione antipanico;
- infissi esterni dotati dei seguenti requisiti:
 - a) realizzazione con tecnologia certificata antieffrazione (al piano terra) – in alternativa è possibile l'installazione di inferriate metalliche;
 - b) vetri antischegge e antisfondamento;
 - c) protezione contro l'eccesso dell'irraggiamento solare mediante tende ovvero frangisole, e comunque rispondenti alla normativa vigente sulla sicurezza sui posti di lavoro;
- porte di accesso alle stanze destinate ad ufficio dotate di serratura di tipo Yale;

- pavimenti lavabili e resistenti all'usura.

DOTAZIONE IMPIANTISTICA

Gli uffici devono essere dotati dei seguenti impianti:

- impianto elettrico e di illuminazione comprensivo di corpi illuminanti per ogni ambiente interno, realizzati secondo le normative vigenti;
- impianto riscaldamento in tutti gli ambienti ad esclusione dei locali tecnici, informatici (i locali informatici comunque devono essere adeguatamente raffrescati mediante impianto solo freddo e con riarmo automatico) e di deposito;
- impianto di raffrescamento o climatizzazione;
- impianto rilevazione fumi;
- impianto di segnalazione antincendio, con illuminazione di sicurezza ed indicatori luminosi adeguati per numero e tipologia, muniti di segnalazione indicativa delle vie di fuga e delle uscite di sicurezza;
- impianto antintrusione;
- impianto di rete informatica (cablaggio strutturato) così realizzato: ogni pdl (posto di lavoro), costituito da una parte dati e da una parte elettrica - inserite in due distinte scatole tipo 504 incassate in parete o canalizzazione esterna. Nei corridoi e/o nelle aree comuni dovranno essere predisposti un numero sufficiente di analoghi punti rete dati/alimentazione per il collegamento di apparecchiature condivise in rete (stampanti, scanner, fax, fotocopiatrici, ecc.). La parte dati comprende: cavi per presa d'utente in rame compatto di diametro 24 AWG categoria 5e tipo UTP, guaina in PVDF, 2 prese tipo RJ45 categ. 5e, portafrutti e piastrina a due/tre posizioni con placca uniforme a quelle della rete di servizio. I cavi dati saranno attestati: da un lato su prese RJ45 categ. 5e; dall'altro lato, a seconda del piano in cui saranno realizzate le pdl, sul pannello di permutazione RJ45 dell'armadio rack (locali tecnici per il nodo principale e secondari). Gli eventuali nodi secondari saranno collegati al principale mediante cavo in fibra ottica del tipo antiroditore (con 4 fibre 62.5/125 micron multimodale halogen/free) attestato su apposito pannello di permutazione con connettori di tipo SC.

Nei casi in cui si dovesse rendere necessario realizzare anche una distribuzione telefonica in aggiunta alla rete informatica locale (solo dietro esplicita richiesta dell'Agenzia delle Entrate), devono essere installati i permutatori telefonici (Krone LSA o FT o equivalenti) nei rack dei nodi principali e secondari; su di essi dovranno essere attestati i cavi multicoppia per le linee derivate, provenienti dal permutatore della centrale telefonica installato nell'area tecnica principale. Dovranno altresì essere fornite le bretelle per la permuta tra il permutatore telefonico e il permutatore RJ45 del cablaggio orizzontale. In tal caso dovrà essere altresì realizzato un ulteriore punto rete dati/alimentazione per ciascuna stanza al fine di collegare le apparecchiature informatiche condivise (es. stampanti di stanza).

La parte elettrica relativa all'impianto di rete informatica comprendente: cavi del tipo FG7OR di adeguata sezione, n° 4 (quattro) prese bivalenti 10/16A 2P+T, portafrutti, supporto e placca uniforme a quelle della rete di servizio. I vari cavi elettrici saranno attestati su interruttori magnetotermici (uno per ogni pdl del locale server ed uno ogni due/tre pdl utente) da inserire nei quadri elettrici di piano previsti a servizio esclusivo della rete informatica.

RISPETTO NORMATIVE VIGENTI

Gli immobili che ospiteranno gli uffici dell'Agencia delle Entrate devono:

- avere destinazione d'uso per uffici;
- possedere un Documento di Analisi della Vulnerabilità Sismica redatto da un tecnico abilitato che attesti che l'indice ζ_E ;
- rispettare tutte le normative tecniche vigenti in materia di strutture portanti relative agli uffici pubblici o privati aperti al pubblico (portata minima solai uffici pari a 300kg/mq, portata minima solai archivi 600kg/mq), materiali da costruzione, antincendio, igiene edilizia e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- essere adeguati da un punto di vista della vulnerabilità sismica;
- se costruiti prima del 1995, essere privi di materiali contenenti amianti (MCA).

Il rispetto delle suddette normative sarà attestato mediante le idonee certificazioni previste a norma di legge, ovvero mediante attestazioni rilasciate da tecnici abilitati in forma di perizie giurate e corredate da certificazione dei materiali utilizzati (e della relativa posa in opera), da certificazioni prodotte da laboratori di misura, da certificazioni relative a prove sui materiali e/o sulle strutture eseguite in loco.

L'immobile deve essere dotato di certificato di agibilità, di superamento delle barriere architettoniche, di sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008), di prevenzione incendi (DM 22.02.2006), e che la destinazione ad ufficio pubblico è compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti e adottati.

Per quanto concerne la vulnerabilità sismica, l'immobile dovrà essere in possesso di un Documento di Analisi della Vulnerabilità Sismica, redatto da un tecnico incaricato dalla proprietà. Il documento dovrà attestare l'indice di vulnerabilità sismica ζ_E sufficiente in relazione alla destinazione d'uso descritta dal bando. Nel caso in cui l'indice ζ_E rilevato dal tecnico non fosse sufficiente in relazione alla destinazione d'uso per uffici, dovrà contenere una proposta degli interventi possibili di miglioramento o di adeguamento ai sensi del 8.4 delle NTC 2018.

Questa Direzione Regionale, inoltre, invierà al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche i Documenti di Analisi della Vulnerabilità Sismica relativi agli immobili offerti ritenuti idonei in relazione ai requisiti indicati nel bando. Qualora il Provveditorato indicasse un indice superiore a quello previsto nel documento (indice rilevato o indice risultante a valle dei lavori proposti) la proprietà potrà accettare o meno di eseguire gli interventi atti ad aumentare ζ_E . In caso contrario l'offerta sarà esclusa.

Si precisa che l'eventuale certificazione di agibilità ottenuta a seguito di condono edilizio non dispensa l'immobile dal completo rispetto delle normative sopra indicate.

L'immobile deve essere raggiunto da un operatore TLC (es. Fastweb, Telecom Italia) con collegamenti a larga banda in fibra. Al fine di garantire che l'immobile sia effettivamente coperto e che l'Operatore abbia disponibilità di risorse per attivare le linee, è richiesto che al momento della presa in carico dell'immobile, lo stesso sia già dotato di almeno 1 collegamento Internet ADSL base ed una linea telefonica RTG (entrambi attestati all'interno del locale informatico principale). La proprietà dovrà fornire copia dei relativi

contratti di servizio (intestati alla Proprietà) e consentire la verifica, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del loro corretto funzionamento all’atto della consegna dell’immobile. Tutti gli oneri per l’approvvigionamento e l’esercizio dei suddetti collegamenti saranno a carico della Proprietà, che provvederà altresì alla loro cessazione una volta consegnato l’immobile.

REQUISITI PREFERENZIALI

Per la scelta degli immobili sopra indicati, saranno considerati elementi preferenziali:

- vicinanza a parcheggi pubblici per l’utenza e per i dipendenti;
- vicinanza a fermate dei mezzi pubblici e strade di grande comunicazione;
- vicinanza a servizi come banca ed ufficio postale;
- indipendenza del fabbricato;
- assenza o limitatezza di spazi condominiali;
- accessi differenziati per il personale e per il pubblico;
- sviluppo in orizzontale degli uffici;
- corridoi rettilinei, per la distribuzione degli uffici, e di superficie non superiore al 20% di quella destinata alle stanze;
- flessibilità distributiva: utilizzo di tramezzature mobili che consentano modifiche delle dimensioni delle stanze;
- materiali di rivestimento delle pareti lavabili, resistenti all’usura che consentano agevole manutenzione e pulizia;
- infissi interni ed esterni realizzati in materiali durevoli ed esenti da manutenzione periodica;
- archivi dotati di scaffalature compattabili mobili;
- impianti e/o tecnologie che riducano i costi di gestione (classificazione energetica di tipo “A”, tecnologie di climatizzazione alternative, videosorveglianza, ecc.).