

Spett.le Ditta
Polytecno del p.i. Massimo Maggiore
Via Rosario Livatino, 12
70124 BARI (BA)
e-mail: maggiore.max@libero.it

OGGETTO: Intervento finalizzato al ripristino della impermeabilizzazione del terrazzo dell'immobile sede dell'uffici dello SPI Trani - Vs. Consuntivo n. 05/19 del 15/02/2019. CIG: ZED276E9BF.

Codesta Ditta ha eseguito in data 05/06/07 febbraio 2019 su sollecito della scrivente Amministrazione, le prestazioni di seguito indicate:

- Pulizia generale del lastrico solare eseguito manualmente;
- Asportazione manuale dell'impermeabilizzazione in fase di distacco;
- Rimozione di vaso di espansione impianto di riscaldamento;
- Rimozione meccanica delle staffe di sostegno del vaso di espansione;
- Riempimento eseguito con idonea malta a rapida essiccazione delle zone di ancoraggio delle staffe di sostegno del vaso di espansione;
- Ripristino di tutte le saldature in evidente fase di distacco e sovrapposizione di fasce di nuova guaina per meglio garantire la tenuta;
- Asciugatura eseguita a fiamma delle zone umide al fine di poter far aderire il nuovo manto impermeabile;
- F.p.o. di primer bituminoso al fine di garantire la corretta adesione del nuovo manto impermeabile;
- Fornitura e posa in opera di circa mq. 40 di guaina ardesiata con polimeri plastomerici da 4,5kg/mq idoneamente posata a fiamma sulle zone in evidente stato di distacco;
- F.p.o. di sostegni per vaso di espansione idoneamente posati su fasce di guaina al fine di non danneggiare la nuova impermeabilizzazione;
- Posa in opera e collegamento all'impianto di riscaldamento del vaso di espansione esistente;
- Realizzazione di nuovo scolo del pluviale posto in prossimità del vaso di espansione.
- Pulizia finale generale dei luoghi di lavori ed ulteriore controllo di eventuali parti di guaina in fase di distacco;

- Asportazione dei materiali di risulta e smaltimento degli stessi.

Le prestazioni sono state eseguite in via d'urgenza, pertanto, non è stato possibile formalizzare preventivamente l'affidamento.

Con la presente, valutato il consuntivo indicato in oggetto, si formalizza **l'affidamento diretto delle prestazioni sopra indicate, per il corrispettivo complessivo di € 2.480,00 oltre IVA** ritenuto congruo.

La fattura, sulla quale dovrà essere indicato il riferimento al presente affidamento ed il codice CIG, dovrà essere intestata a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001

La fattura dovrà essere emessa e trasmessa esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche" citato DM n. 55/2013 **e contenere l'indicazione del codice "E4P4FD"** (corrispondente alla Direzione Regionale della Puglia, struttura competente a liquidare la fattura) in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario".

L'Agenzia, in conformità all'art. 25 comma 3 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 c, non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il codice CIG.

Firmato digitalmente
Il Capo Settore
Sabrina Di Bari
"Firma su delega del Direttore
Regionale Salvatore De Gennaro"

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente